

Prüfprotokoll Wartung Rauchwarnmelder gemäß DIN 14676 - Zur Verfügung gestellt durch ESpera Safety zum selber Ausfüllen

Prüfung durchgeführt durch:



Hauseigentümer/Verantwortlicher

Name:

Adresse:

PLZ, Ort

Objektadresse

Name Mieter:

Straße:

Etage:

PLZ, Ort

Rauchwarnmelder die Gewartet wurden:

Nr.	Hersteller Rauchwarnmelder	Seriennummer	Etage und Raum	Jahr für Gerätetausch
-----	----------------------------	--------------	----------------	-----------------------

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Prüfprotokoll Wartung Rauchwarnmelder gemäß DIN 14676

Inspektion und Wartung:

Ja

Nein

1. Nutzung der Räume gleich (z.B. Wohnzimmer wurde zum Schlafzimmer)
2. Räume baulich unverändert (Zwischenwände oder Raumteiler)
3. Umfeld vom 0,5 m um Rauchwarnmelder frei
4. Keine Beschädigung am Rauchwarnmelder
5. Raucheindringungsöffnungen frei
6. Rauchwarnmelder sauber
7. Funktionsprüfungen erfolgreich
8. Batterien in Ordnung

Bemerkung zur Inspektion/Wartung:

Materialverbrauch und Zusatzarbeiten:

Ja

Nein

Artikel

Menge

Erklärung zur ordnungsgemäßen Inspektion/ Wartung

Die hier aufgeführten Rauchwarnmelder wurden gemäß DIN 14676 gewartet.

Der Eigentümer oder sein Vertreter wurde über die Funktion der Rauchwarnmelder unterrichtet.

Prüfprotokoll wird dem Eigentümer übergeben per E-Mail oder persönlich.

Prüfprotokoll Wartung Rauchwarnmelder gemäß DIN 14676

Bemerkungen:

Datum

Ort

Unterschrift Prüfer

Espera Safety